Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gostyninie

Znak sprawy: HKN.9020.27.2026.IC
Gostynin, dn.: 18 marca 2026 r.

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Gostyninie
ul. Sportowa 1, 09-500 Gostynin

ZBIORCZA OCENA JAKOŚCI WODY W PŁYWALNI MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE, UL. KUTNOWSKA 7A, ZA OKRES OD 01.01.2025 r. DO 31.12.2025 r.

Na podstawie:
- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 t.j.);
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230 t.j.),

oraz po przeanalizowaniu:
- parametrów jakości wody na Pływalni, ocenionych na podstawie wymagań o których mowa w § 3 ust.1 ww. rozporządzenia;
- zakresu i częstotliwości wykonywanych badań wody w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przez zarządzającego Pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- wyników badań wody na Pływalni wykonanych przez zarządzającego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.;
- wyników badań wody na Pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie,

STWIERDZA

przydatność wody do kąpieli w Pływalni Miejskiej w Gostyninie, ul. Kutnowska 7a

Pływalnia Miejska w Gostyninie wyposażona jest w dwie niecki basenowe:

- niecka rekreacyjna o wymiarach 12,5m x 7,0m x 0,4m – 0,8m, wyposażona w dwa bicze wodne oraz gejzery;
- niecka sportowa o wymiarach 25,0m x 12,5m x 1,35m - 1,8m, podzielona na 6 torów ze słupkami startowymi.

Woda doprowadzana do Pływalni pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę tj. wodociągu publicznego w Gostyninie, ul. Kolonia, zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. Jakość wody ww. wodociągu jest zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie
ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
tel.:+48 24 235 22 04
e-mail: sekretariat.psse.gostynin@sanepid.gov.pl
adres do Doręczeń: AE:PL-16325-67546-VAGAS-17

Badania jakości wody w ramach kontroli:

- urzędowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie, wykonane były przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie;
- wewnętrznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, wykonane były przez Laboratorium MS LAB Sp. z o.o. w Rypinie.

Zakres badań obejmował: mętność, stężenie jonów wodoru, azotany, utlenialność z $KMnO_4$, ΣTHM, chloroform, chlor wolny, chlor związany, potencjał redox, liczbę bakterii Escherichia coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36±2°C, liczbę bakterii Pseudomonas aeruginosa, gronkowce koagulazododatnie, liczbę bakterii Legionella sp. Próby do badań pobierane były z niecki rekreacyjnej, niecki sportowej, systemu recyrkulacji niecki rekreacyjnej oraz sportowej, a także z natrysków i brodzików do płukania stóp.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie na podstawie analizy otrzymanych sprawozdań z ww. badań stwierdził, że w wodzie w niecce sportowej oraz rekreacyjnej potencjał redox okresowo utrzymywany był na poziomie niższym niż wartość rekomendowana rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Nie wpłynęło to na jakość mikrobiologiczną i fizykochemiczną wody. Wartość pozostałych parametrów odpowiadała wymaganiom ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia. Przeprowadzone w 2025 r. badania wody nie wykazały skażenia instalacji wewnętrznej wody ciepłej bakteriami Legionella sp.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie weryfikował wywiązywanie się zarządcy pływalni z realizacji badań zgodnie z uzgodnionym harmonogramem oraz terminowe przekazywanie sprawozdań z badań.

Użytkownicy pływalni poinformowani byli o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie wody na pływalni dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie, a także na bieżąco o wynikach badań jakości wody. Powyższe informacje umieszczone były na tablicy informacyjnej w budynku Pływalni Miejskiej w Gostyninie.

Z wyrazami szacunku

mgr inż. Małgorzata Eichel

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gostyninie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta Gostynina